

VM KASZK Szakképző Iskola-Táncsics Mihály
Mezőgazdasági Szakképző Iskola

Budapest X.
Maglódi út 4b
1106

Budapest, 2016. 10. 11.

Ügyiratszám: 000604403868



Ügyintézőnk
Muránszki Tünde
06-1/238-1973

Levelünk jele:
6301700/DSOHCSONEU/299720/2016/H

Elosztói felhasználási hely azonosító
Felhasználási hely

0020015090
2133 Sződliget, Hrsz. utca 011/23 011/23

Igénylő neve: VM KASZK Szakképző Iskola-Táncsics Mihály Mezőgazdasági
Szakképző Iskola
Igénybejelentés célja: Igénybej.-Teljesítmény bővítés
Várható árszabás (Elosztói): Kiszámlázás l. árcsoport

Igényelt teljesítmény 1. csatlakozási ponton		Fázisonként		
Minden napszakban	43,47 kVA	63 A	63 A	63 A
Vezérelt időszakban				
Meghosszabbított vezérlési idővel				
Betáplálásra	40,0 kVA	58 A	58 A	58 A
Csatlakozási pont (tulajdonjogi határ)	Fogyasztásmérő			
Meglévő csatlakozó vezeték				
Létesítendő csatlakozó vezeték	Meglévő			
Csatlakozási pont feszültségszintje	kis			
Mérés feszültségszintje:	0,4 kV (kiszámlázás)			
Csatl.vezeték földfelszínre vetített hossza	méter			

Jelenleg rendelkezésre álló teljesítmény 1. csatlakozási ponton		Fázisonként		
Rendelkezésre álló teljesítmény:	34,50 kVA	150 A	0 A	0 A

Közcélú elosztóhálózatunk kiszámlázású csatlakozási pontján TN-C rendszerben állunk rendelkezésre.

Hálózatunkról közvetlenül, vagy közvetve, csak a mindenkori hatályos jogszabályok, elosztói szabályzat, elosztói üzletszabályzat és az MSZ-EN 50160:2008; MSZ-EN 50160:2008 V; MSZ-EN 50160:2011 szabványlapok előírásainak megfelelő berendezés, készülék, vagy eszköz üzemeltethető.

A fogyasztásmérőhely, méretlen- és mért fővezeték kialakításának elosztói engedélyes érdekkörébe tartozó feltételeit a mindenkori hatályos Villamos energia törvény, az elosztói szabályzat, az elosztói üzletszabályzat és az MSZ 447:2009 szabvány együttesen határozzák meg. A mérőhely kivitelezését elfogadott kiviteli terv alapján, vagy a csatlakozási ponton, típus azonosítószámmal azonosított, rendszerengedélyes mérőszekrény alkalmazásával, regisztrált villanyszerelő által kivitelezői nyilatkozattal tanúsított módon lehet megtenni.

Engedélyes létesíti: Fogyasztásmérő cseréje, Zárópecsét elhelyezése	
Igénylő létesíti: Szabványos csatl.ber.lét.	
Csatlakozási alapdíj	178.308 HUF
Csatlakozóvezeték létesítési díj becsült összege*	0 HUF
Az igényelt egyéb szolgáltatás becsült költsége	36.195 HUF
Becsült fizetendő díj összesen	214.503 HUF

*Amennyiben a csatlakozóvezeték földfelszínre vetített tényleges hossza meghaladja a becsült hosszat - melyet a Felhasználó a helyszíni szereléskor kiállított munkalapon aláírásával igazol-, akkor a többlet hossz díja utólag kiszámlázásra kerül. A csatlakozóvezeték létesítés szabadvezetékes csatlakozás esetén 30 m-ig, kábelcsatlakozás esetén 15 m-ig díjmentes.

Tájékoztatjuk Önöket, hogy a műszaki-gazdasági tájékoztatónk elfogadása esetén, szíveskedjenek az alábbiakat figyelembe venni:

- Földkábeles csatlakozó tervezésének és létesítésének átfutási ideje – a hatósági engedélyezési eljárások hossza miatt – kb. 6 hónap.

- A földkábel létesítése csak megfelelő időjárási körülmények között és az Önkormányzatok munkavégzési engedélyével lehetséges, ezért általában november 15. és március 15. között nem lehet kábelt létesíteni!

A csatlakozási alapidj és a csatlakozóvezeték díj becsült összege a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal által kiadott 7/2014. (IX.12.) MEKH rendelet alapján került kiszámításra.

A tájékoztatóban közölt díjtételek az ÁFA-t tartalmazzák.

Egyéb feltételek: 10021 tr 1.Flock major,
Szükséges dokumentumok: kivitelezői nyilatkozat, csatl.ber.terv jóváhagyása, HMKE csatlakozási terv, HMKE kivitelezői készrejelent.

A csatlakozási alapidj és a csatlakozóvezeték létesítési díj előre fizetendő, az igényelt egyéb szolgáltatás ellenértékét pedig a műszaki teljesítést követően kell kiegyenlíteni. Amennyiben a tájékoztató feltételeit elfogadják, kérjük 1 példányt aláírást követően juttassanak vissza részünkre, hogy a befizetéshez szükséges rendelésszámot megadhassuk. A csatlakozási díjakat csekken vagy átutalással, illetve Ügyfélszolgálati irodáinkon bankkártyával is teljesítheti. Átutalási fizetési mód esetén a csatlakozási alapidj befizetésének határideje a rendelésszámról szóló tájékoztató kézhezvételét követő 8. munkanap.

Bankszámlaszám: MKB: 10300002-10295614-49020025

Társaságunk a számviteli előírásoknak megfelelően számlát csak a pénzügyi teljesítést követően tud kiállítani.

A bekapcsolás és a hálózathasználat rendelkezésre állásának időpontja: hálózatcsatlakozási szerződés alapján

Az igénybejelentő által a tényleges rendelkezésre állást követően fizetendő díjakat a mindenkor hatályos árszabási rendelet alapján kell megfizetni.

A jelen tájékoztatóban közölt feltételek elfogadásának határideje:	2017.01.07.
--	-------------

Engedélyes vagy képviselője

ELMŰ Hálózati Kft.
1132 Budapest, Váci út 72-74.

A tájékoztatóban foglaltakat teljes mértékben elfogadom.

Dátum

igénybejelentő aláírása

A következő részt a földkábeles csatlakozó létesítésével járó igények esetén, a helyszíni felméréskor kell kitölteni.

Kérjük a megfelelőt aláhúzni:

Műszaki-gazdasági tájékoztatót:	Igénylő aláírása
• Átvettem	
• Nem fogadom el, kérem az igény törlését	
• Nem átadható	nem szükséges aláírni

Dátum: _____

ELMŰ Hálózati Kft.

1132 Budapest
Váci út 72-74.

Bejegyezte:
Fővárosi Bíróság
mint Cégbíróság

Cégjegyzékszám:
01-09-874142



KMR Előkészítés <elokeszites.kmr@gmail.com>

HMKE Igénybejelentés FM KASZK (Sződ, Floch M.1)

1 üzenet

KMR Előkészítés <elokeszites.kmr@gmail.com>

2016. szeptember 29. 15:01

Címzett: elmu@elmu.hu

Tisztelt Címzett!

Mellékelten küldöm 20015090 fogy.helyre vonatkozó igénybejelentését, valamint az ehhez szükséges mellékleteket.

Mellékletek:

Igénybejelentő

Meghatalmazás

Aláírási Címpéldány



Tulajdoni lap


Térképmásolat

Fotódokumentáció


Üdvözlettel:


Dombay Ildikó

7 melléklet**DSC_0487.JPG**
4288K**DSC_0488.JPG**
2954K**DSC_0489.JPG**
4961K



DSC_0505.JPG
3664K

 **Igénybejelentés + AC + meghatalmazás.pdf**
125K

 **T.lap 11-23.pdf**
116K

 **terkep szödliget 11.23.pdf**
335K

Igénybejelentő háztartási méretű kiserőmű (HMKE) csatlakoztatásához

Rendszerhasználó neve: FM KASZK TANCSICS MIHÁLY 52K1

Magánszemély esetén

Születéskori neve:

Anyja születéskori neve:

Születési helye, ideje:

Személyazonosító igazolvány típusa, száma:

Szervezet/Magánvállalkozó esetén:

Adószáma: OM 55385 15319744-2-42

Cégjegyzék száma:

Statisztikai azonosító száma:

Magánvállalkozó esetén Vállalkozói igazolvány száma (Kisipari működési engedély):

Meglévő fogyasztási hely azonosító: 20015090

Fogyasztásmérő gyári száma: 9901964554

Felhasználási hely címe: 2134 598d, Flack Major u.1

Felhasználási hely hrsz.: 011/23

Levelezési cím: 2600 Vác, Telep u. 2-4.

Kapcsolattartó személy neve, telefonszáma: Pantony Ildiád eledcsites.ener@gmail.com 201416-5505

Csatlakoztatni kívánt HMKE üzemmódja: Fogyasztáscsökkentés, csak a „felesleges” energia betáplálása/ összes energia betáplálása a hálózatba

Csatlakozási helyen jelenleg szerződött teljesítmény: 3 x 50 A

Meglévő csatlakozó vezeték típusa: Szabadvezeték ☐ Földkábel ☒

A villamosenergia-termelő berendezés típusa (nap, víz, szél, stb.): nap

Inverter ☒ Forgógép ☐

Az alkalmazni kívánt rendszer váltakozó áramú berendezéseinek típusa, névleges adatok:

Megnevezés (Típus)	Egység- teljesítmény (kW)	Fázis- szám	db	Összteljesítmé- ny (kVA)	Teljesítmény fázisonként (A)		
<u>FRONIUS SYHO 20.0-3-M</u>	<u>20</u>	<u>3</u>	<u>2</u>	<u>40</u>	<u>58</u>	<u>58</u>	<u>58</u>

Az üzembe helyezés tervezett időpontja: 2016. 11. 20

Mellékletek:

Meghatalmazás.

Szervezet esetén aláírási címpéldány másolata

Helyszínrajz.

Jelenlegi mérőhely és fogyasztásmérő fényképe.

Nem tulajdonos igénybejelentő eset a tulajdonos hozzájáruló nyilatkozata (ez lehet a bérleti szerződésben is rögzítve)

